



## 品質証明書

商品名	アクリアマット
品種	ACM 16 100 × 430 × 2880
JISの種類	JIS A 9521 建築用断熱材
JISによる呼び方	GWHG16-37 F☆☆☆☆ λ 37 R2.7 100 × 430 × 2880 L VC

品質項目	単位	規格値	区分あるいは記号
密度 (呼び厚さによる)	kg/m <sup>3</sup>	16 + 2 - 2	—
厚さ	mm	100 以上	—
幅	mm	430 +20 - 0	—
長さ	mm	2,880 以上	—
ホルムアルデヒド 放散速度	μg/(m <sup>2</sup> ·h)	5 以下	F☆☆☆☆
熱伝導率 (平均温度23℃)	W/m·K	0.037 以下	λ 37
熱抵抗値	m <sup>2</sup> ·K/W	2.7 以上	R2.7

## 備 考

国土交通省認定不燃材料 : NM-3470